

後台浄水場水質管理目標検査結果表(浄水場出口管理目標)

検査項目	基準値 (mg/L)	令和2年度		令和3年度		令和4年度		令和5年度	
		6月	12月	6月	12月	6月	1月	6月	1月
ヘルフルオロオクタン sulfonic acid (PFOS) 及びヘルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.00005以下	0.000004	0.000003	0.000002未満	0.000002未満	0.000003	0.000002	0.000002未満	0.000002未満

木崎浄水場水質管理目標検査結果表(浄水場出口管理目標)

検査項目	基準値 (mg/L)	令和2年度		令和3年度		令和4年度		令和5年度	
		6月	12月	6月	12月	6月	1月	6月	1月
ヘルフルオロオクタン sulfonic acid (PFOS) 及びヘルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.00005以下	0.000003	0.000002未満	0.000002未満	0.000002未満	0.000002未満	0.000002未満	0.000002未満	0.000002未満

瓜連浄水場水質管理目標検査結果表(浄水場出口管理目標)

検査項目	基準値 (mg/L)	令和2年度		令和3年度		令和4年度		令和5年度	
		6月	12月	6月	12月	6月	1月	6月	1月
ヘルフルオロオクタン sulfonic acid (PFOS) 及びヘルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.00005以下	0.000002	0.000002未満	0.000002未満	0.000002未満	0.000002未満	0.000002未満	-	-

※瓜連浄水場は令和5年度より木崎浄水場と統合