

令和7年 2月検査結果

| 検査場所 | 検査項目 | 検査結果(mg/L) | 目標値(mg/L) |
|----------|--|------------|---------------|
| 木崎浄水場 浄水 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | 0.000002未満 | 0.00005以下(暫定) |
| | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) | 0.000001未満 | - |
| | ペルフルオロオクタン酸(PFOA) | 0.000001 | - |
| 後台浄水場 浄水 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | 0.000002 | 0.00005以下(暫定) |
| | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) | 0.000001未満 | - |
| | ペルフルオロオクタン酸(PFOA) | 0.000002 | - |

令和7年 3月検査結果

| 検査場所 | 検査項目 | 検査結果(mg/L) | 目標値(mg/L) |
|----------|--|------------|---------------|
| 木崎浄水場 浄水 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | 0.000002未満 | 0.00005以下(暫定) |
| | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) | 0.000001未満 | - |
| | ペルフルオロオクタン酸(PFOA) | 0.000002 | - |
| 後台浄水場 浄水 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | 0.000002 | 0.00005以下(暫定) |
| | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) | 0.000001未満 | - |
| | ペルフルオロオクタン酸(PFOA) | 0.000002 | - |

ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)については、数値の丸めをする前のPFOSとPFOAの結果の和を用いるため、合計と一致しない場合があります。