


那珂市水道事業 那珂市長 先崎 光 様

水質検査登録機関 国土交通大臣及び環境大臣の指定を受けた者
一般財団法人 茨城県薬剤師会検査係
茨城県水戸市笠原町978番47



定期水質檢查成績書

施 設 名	那珂市水道事業			水道種別	上水道
採 水 場 所	後台浄水場系末端			依頼項目	11 項目
採 水 年 月 日	2025年07月09日	気温(℃)	34.4	水温(℃)	26.5
採 水 者 名	横山 亘 (弊方)			残留塩素(mg/L)	0.5
検 査 方 法	「平成15年7月22日厚生労働省告示第261号」				


[illegible]

判 定	上記検査項目については水道法水質基準に適合です。
検査期日	2025年07月09日 ～ 2025年07月17日
試験検査責任者	技術部長 鈴木 理恵

HEC0105365-003

那珂市水道事業 那珂市長 先崎 光 様

水質検査登録機関 国土交通大臣及び環
一般財団法人 茨城県薬剤師会検
茨城県水戸市笠原町978番47



定期水質檢查成績書

施 設 名	那珂市水道事業			水道種別	上水道
採 水 場 所	木崎浄水場系末端			依頼項目	11 項目
採 水 年 月 日	2025年07月09日	気温(℃)	33.7	水温(℃)	27.5
採 水 者 名	横山 亘 (弊方)			残留塩素(mg/L)	0.4
検 査 方 法	「平成15年7月22日厚生労働省告示第261号」				


[illegible]

判 定	上記検査項目については水道法水質基準に適合です。
検査期日	2025年07月09日 ～ 2025年07月17日
試験検査責任者	技術部長 鈴木 理恵

HEC0105365-052

那珂市水道事業 那珂市長 先崎 光 様

水質検査登録機関 国土交通大臣及び環境大臣指定
一般財団法人 茨城県薬剤師会検査センター
茨城県水戸市笠原町978番47



定期水質検査成績書

施設名	那珂市水道事業			水道種別	上水道
採水場所	芳野配水場系末端			依頼項目	11項目
採水年月日	2025年07月09日	気温(℃)	31.0	水温(℃)	21.5
採水者名	横山 亘 (弊方)			残留塩素(mg/L)	0.3
検査方法	「平成15年7月22日厚生労働省告示第261号」				

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	水道法水質基準	分析方法
一般細菌	/ml	0	0	100以下	標準寒天培地法【別表第1】
大腸菌	---	陰性	—	検出されないこと	特定酵素基質培地法【別表第2】
塩化物イオン	mg/L	15.3	0.2	200以下	イオンクロマトグラフ法【別表第13】
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.000001	0.00001以下	バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法【別表第25】
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001	0.00001以下	バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法【別表第25】
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	0.3	3以下	全有機炭素計測定法【別表第30】
pH値	---	8.4	—	5.8以上8.6以下	ガラス電極法【別表第31】
味	---	異常なし	—	異常でないこと	官能法【別表第33】
臭気	---	異常なし	—	異常でないこと	官能法【別表第34】
色度	度	0.5未満	0.5	5以下	透過光測定法【別表第36】
濁度	度	0.1未満	0.1	2以下	積分球式光電光度法【別表第41】
— 以下余白 —					

判定	上記検査項目については水道法水質基準に適合です。		
検査期日	2025年07月09日 ~ 2025年07月17日		
試験検査責任者	技術部長 鈴木 理恵		

那珂市水道事業 那珂市長 先崎 光 様

水質検査登録機関 国土交通大臣及び環境大臣の指定を受けた者
一般財団法人 茨城県薬剤師会検査係
茨城県水戸市笠原町978番47



定期水質檢查成績書

施 設 名	瓜連浄水場			水道種別	上水道
採 水 場 所	瓜連配水場系末端			依頼項目	11 項目
採 水 年 月 日	2025年07月09日	気温(℃)	32.9	水温(℃)	28.0
採 水 者 名	横山 亘 (弊方)			残留塩素(mg/L)	0.4
検 査 方 法	「平成15年7月22日厚生労働省告示第261号」				

[illegible]

判 定	上記検査項目については水道法水質基準に適合です。
検査期日	2025年07月09日 ～ 2025年07月17日
試験検査責任者	技術部長 鈴木 理恵