受付No.　25-TE-1220
受付年月日　2025年08月13日
報告年月日　2025年08月21日

那珂市水道事業　那珂市長　先崎　光　様

水質検査登録機関　国土交通大臣及び環境大臣登録番号
一般財団法人　茨城県薬剤師会検査センター
茨城県水戸市笠原町978番47

定期水質検査成績書

施設名	那珂市水道事業			水道種別	水道水（浄水）
採水場所	木崎浄水場　配水ポンプ室			依頼項目	1項目
採水年月日	2025年08月13日	気温(℃)	30.0	水温(℃)	26.1
採水者名	横山　亘（弊方）			残留塩素(mg/L)	0.6
検査方法	「平成15年7月22日厚生労働省告示第261号」				

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	水道法水質基準	分析方法
トリクロロ酢酸	mg/L	0.017	0.003	0.03以下	液体クロマトグラフ-質量分析法【別表第17の2】
― 以下余白 ―					

判定	上記検査項目については水道法水質基準に適合です。
検査期日	2025年08月13日　～　2025年08月21日
試験検査責任者	技術部長　鈴木　理恵

HEC0105365-144

受付No.　25-TE-1244
受付年月日　2025年08月18日
報告年月日　2025年08月21日

那珂市水道事業　那珂市長　先崎　光　様

水質検査登録機関　国土交通大臣及び環境大臣登録番号
一般財団法人　茨城県薬剤師会検査センター
茨城県水戸市笠原町978番47

定期水質検査成績書

施設名	那珂市水道事業			水道種別	水道水（浄水）
採水場所	木崎浄水場系末端			依頼項目	1 項目
採水年月日	2025年08月18日	気温(℃)	34.5	水温(℃)	28.1
採水者名	石川　清人（弊方）			残留塩素(mg/L)	0.3
検査方法	「平成15年7月22日厚生労働省告示第261号」				

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	水道法水質基準	分析方法
トリクロロ酢酸	mg/L	0.024	0.003	0.03以下	液体クロマトグラフ-質量分析法【別表第17の2】
ー 以下余白 ー					

判定	上記検査項目については水道法水質基準に適合です。
検査期日	2025年08月18日　～　2025年08月21日
試験検査責任者	技術部長　鈴木　理恵

HEC0105365-147