受付No.　25-TE-2578
受付年月日　2026年01月14日
報告年月日　2026年01月23日

那珂市水道事業　那珂市長　先崎　光　様

水質検査登録機関　国土交通大臣及び環境大臣登録第[illegible]号
一般財団法人　茨城県薬剤師会検査センター
茨城県水戸市笠原町978番47

定期水質検査成績書

施設名	那珂市水道事業			水道種別	上水道
採水場所	後台浄水場系末端			依頼項目	11 項目
採水年月日	2026年01月14日	気温(℃)	7.9	水温(℃)	9.4
採水者名	横山　亘（弊方）			残留塩素(mg/L)	0.5
検査方法	「平成15年7月22日厚生労働省告示第261号」				

検査項目	単位		検査結果	定量下限値	水道法水質基準	分析方法
一般細菌	/ml		0	0	100以下	標準寒天培地法【別表第1】
大腸菌	----		陰性	—	検出されないこと	特定酵素基質培地法【別表第2】
塩化物イオン	mg/L		18.1	0.2	200以下	イオンクロマトグラフ法【別表第13】
ジェオスミン	mg/L		0.000001未満	0.000001	0.00001以下	パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法【別表第25】
2-メチルイソボルネオール	mg/L		0.000009	0.000001	0.00001以下	パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法【別表第25】
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L		0.4	0.3	3以下	全有機炭素計測定法【別表第30】
ｐＨ値	----		7.3	—	5.8以上8.6以下	ガラス電極法【別表第31】
味	----		異常なし	—	異常でないこと	官能法【別表第33】
臭気	----		異常なし	—	異常でないこと	官能法【別表第34】
色度	度		0.5未満	0.5	5以下	透過光測定法【別表第36】
濁度	度		0.1未満	0.1	2以下	積分球式光電光度法【別表第41】
― 以下余白 ―						

判　定	上記検査項目については水道法水質基準に適合です。
検査期日	2026年01月14日　～　2026年01月23日
試験検査責任者	技術部長　鈴木　理恵

HEC0105365-007

受付No.　25-TE-2579
受付年月日　2026年01月14日
報告年月日　2026年01月23日

那珂市水道事業　那珂市長　先崎　光　様

水質検査登録機関　国土交通大臣及び環境大臣登録第[illegible]号
一般財団法人　茨城県薬剤師会検査センター
茨城県水戸市笠原町978番47

定期水質検査成績書

施設名	那珂市水道事業			水道種別	上水道
採水場所	木崎浄水場系末端			依頼項目	11 項目
採水年月日	2026年01月14日	気温(℃)	11.1	水温(℃)	8.5
採水者名	横山　亘（弊方）			残留塩素(mg/L)	0.4
検査方法	「平成15年7月22日厚生労働省告示第261号」				

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	水道法水質基準	分析方法
一般細菌	/ml	0	0	100以下	標準寒天培地法【別表第1】
大腸菌	----	陰性	—	検出されないこと	特定酵素基質培地法【別表第2】
塩化物イオン	mg/L	7.4	0.2	200以下	イオンクロマトグラフ法【別表第13】
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.000001	0.00001以下	パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法【別表第25】
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001	0.00001以下	パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法【別表第25】
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.7	0.3	3以下	全有機炭素計測定法【別表第30】
ｐＨ値	----	7.6	—	5.8以上8.6以下	ガラス電極法【別表第31】
味	----	異常なし	—	異常でないこと	官能法【別表第33】
臭気	----	異常なし	—	異常でないこと	官能法【別表第34】
色度	度	0.5未満	0.5	5以下	透過光測定法【別表第36】
濁度	度	0.1未満	0.1	2以下	積分球式光電光度法【別表第41】
― 以下余白 ―					

判定	上記検査項目については水道法水質基準に適合です。
検査期日	2026年01月14日　～　2026年01月23日
試験検査責任者	技術部長　鈴木　理恵

HEC0105365-056

受付No.　25-TE-2580
受付年月日　2026年01月14日
報告年月日　2026年01月23日

那珂市水道事業　那珂市長　先﨑　光　様

水質検査登録機関　国土交通大臣及び環境大臣登録第[illegible]号
一般財団法人　茨城県薬剤師会検査センター
茨城県水戸市笠原町978番47

定期水質検査成績書

施設名	那珂市水道事業			水道種別	上水道
採水場所	芳野配水場系末端			依頼項目	11 項目
採水年月日	2026年01月14日	気温(℃)	2.2	水温(℃)	9.7
採水者名	横山　亘（弊方）			残留塩素(mg/L)	0.2
検査方法	「平成15年7月22日厚生労働省告示第261号」				

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	水道法水質基準	分析方法
一般細菌	/ml	0	0	100以下	標準寒天培地法【別表第1】
大腸菌	-----	陰性	—	検出されないこと	特定酵素基質培地法【別表第2】
塩化物イオン	mg/L	17.2	0.2	200以下	イオンクロマトグラフ法【別表第13】
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.000001	0.00001以下	パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法【別表第25】
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000002	0.000001	0.00001以下	パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法【別表第25】
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3未満	0.3	3以下	全有機炭素計測定法【別表第30】
ｐＨ値	----	8.0	—	5.8以上8.6以下	ガラス電極法【別表第31】
味	-----	異常なし	—	異常でないこと	官能法【別表第33】
臭気	----	異常なし	—	異常でないこと	官能法【別表第34】
色度	度	0.5未満	0.5	5以下	透過光測定法【別表第36】
濁度	度	0.1未満	0.1	2以下	積分球式光電光度法【別表第41】
― 以下余白 ―					

判　定	上記検査項目については水道法水質基準に適合です。
検査期日	2026年01月14日　～　2026年01月23日
試験検査責任者	技術部長　鈴木　理恵

HEC0105365-043

受付№　25-TE-2581
受付年月日　2026年01月14日
報告年月日　2026年01月23日

那珂市水道事業　那珂市長　先崎　光　様

水質検査登録機関　国土交通大臣及び環境大臣登録第18号
一般財団法人　茨城県薬剤師会検査センター
茨城県水戸市笠原町978番47

定期水質検査成績書

施設名	瓜連浄水場			水道種別	上水道
採水場所	瓜連配水場系末端			依頼項目	11 項目
採水年月日	2026年01月14日	気温(℃)	6.7	水温(℃)	10.0
採水者名	横山　亘（弊方）			残留塩素(mg/L)	0.3
検査方法	「平成15年7月22日厚生労働省告示第261号」				

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	水道法水質基準	分析方法
一般細菌	/ml	0	0	100以下	標準寒天培地法【別表第1】
大腸菌	----	陰性	—	検出されないこと	特定酵素基質培地法【別表第2】
塩化物イオン	mg/L	17.8	0.2	200以下	イオンクロマトグラフ法【別表第13】
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.000001	0.00001以下	パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法【別表第25】
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000002	0.000001	0.00001以下	パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法【別表第25】
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3未満	0.3	3以下	全有機炭素計測定法【別表第30】
pH値	----	7.7	—	5.8以上8.6以下	ガラス電極法【別表第31】
味	----	異常なし	—	異常でないこと	官能法【別表第33】
臭気	----	異常なし	—	異常でないこと	官能法【別表第34】
色度	度	0.5未満	0.5	5以下	透過光測定法【別表第36】
濁度	度	0.1未満	0.1	2以下	積分球式光電光度法【別表第41】
― 以下余白 ―					

判定	上記検査項目については水道法水質基準に適合です。
検査期日	2026年01月14日　～　2026年01月23日
試験検査責任者	技術部長　鈴木　理恵

HEC0105365-088