制定日：平成22年6月25日　　改訂日：平成26年4月4日

JWWA-GLP072
水道GLP認定

水質検査結果書

結果書番号　77

2026 年 10 月 22 日

採水年月日	2026 年 10 月 13 日 （火曜日）	天候	（前日） 曇後晴　　（当日） 晴
採水者	小澤和幸　綿引遼介	（所属）	水戸市上下水道局水道部
採水時刻	10:05	気温	24.1 （℃）
採水場所	両宮遊歩道公園	水温	21.3 （℃）
試料名	後台浄水場系	残留塩素	0.6 （mg/L）

検査項目	検査結果	水質基準値	水質管理目標値	検査項目	検査結果	水質基準値	水質管理目標値
一般細菌 （個/mL）	0	100 個/mL 以下					
大腸菌 ※定性	不検出	検出されないこと					
塩化物イオン （mg/L）	14	200 mg/L 以下					
ジェオスミン （mg/L）	0.000002	0.00001 mg/L 以下					
2－メチルイソボルネオール （mg/L）	0.000001	0.00001 mg/L 以下					
有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） （mg/L）	0.4	3 mg/L 以下					
ｐＨ値	7.3	5.8以上 8.6以下	7.5程度				
味	異常なし	異常でないこと					
臭気	異常なし	異常でないこと					
色度 （度）	1 未満	5 度 以下					
濁度 （度）	0.1 未満	2 度 以下	1 度 以下				

備考	
判定	上記の基準項目について水質基準に　適合
検査方法	「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」（平成15年7月22日 厚生労働省告示 第261号）による
検査年月日	2026年10月13日 ～ 2026年10月14日　　検査機関　水戸市上下水道局
検査責任者	赤上陽一

＊ ジェオスミンの正式名：(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール　　＊ 2－メチルイソボルネオールの正式名：1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール

＊ PFOSの正式名：ペルフルオロオクタンスルホン酸、PFOAの正式名：ペルフルオロオクタン酸

版数：第3版

制定日：平成22年6月25日　　改訂日：平成26年4月4日

JWWA-GLP072
水道GLP認定

水質検査結果書

結果書番号　78

2026 年 10 月 22 日

採水年月日	2026 年 10 月 13 日 （火曜日）	天候	（前日） 曇後晴　　（当日） 晴
採水者	小澤和幸　綿引遼介	（所属）	水戸市上下水道局水道部
採水時刻	10:15	気温	25.7 （℃）
採水場所	みの内中央公園	水温	21.7 （℃）
試料名	木崎浄水場系	残留塩素	0.6 （mg/L）

検査項目	検査結果	水質基準値	水質管理目標値	検査項目	検査結果	水質基準値	水質管理目標値
一般細菌 （個/mL）	0	100 個/mL 以下					
大腸菌 ※定性	不検出	検出されないこと					
塩化物イオン （mg/L）	8	200 mg/L 以下					
ジェオスミン （mg/L）	0.000001 未満	0.00001 mg/L 以下					
２－メチルイソボルネオール （mg/L）	0.000001 未満	0.00001 mg/L 以下					
有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） （mg/L）	0.6	3 mg/L 以下					
ｐＨ値	7.4	5.8以上 8.6以下	7.5程度				
味	異常なし	異常でないこと					
臭気	異常なし	異常でないこと					
色度 （度）	1 未満	5 度 以下					
濁度 （度）	0.1 未満	2 度 以下	1 度 以下				

備考	
判定	上記の基準項目について水質基準に　適合
検査方法	「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」（平成15年7月22日 厚生労働省告示 第261号）による
検査年月日	2026年10月13日 ～ 2026年10月14日　　検査機関　水戸市上下水道局
検査責任者	赤上陽一

＊ ジェオスミンの正式名：(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール
＊ ２－メチルイソボルネオールの正式名：1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オール
＊ PFOSの正式名：ペルフルオロオクタンスルホン酸、PFOAの正式名：ペルフルオロオクタン酸
版数：第3版

制定日：平成22年6月25日　　改訂日：平成26年4月4日

JWWA-GLP072
水道GLP認定

水質検査結果書

結果書番号　79

2026 年 10 月 22 日

採水年月日	2026 年 10 月 13 日 （火曜日）	天　候	（前日） 曇後晴　　（当日） 晴
採水者	小澤和幸　綿引遼介	（所　属）	水戸市上下水道局水道部
採水時刻	9:20	気　温	23.7 （℃）
採水場所	静公民館	水　温	22.3 （℃）
試料名	皿連配水場系	残留塩素	0.5 （mg/L）

検査項目	検査結果	水質基準値	水質管理目標値	検査項目	検査結果	水質基準値	水質管理目標値
一般細菌 （個/mL）	0	100 個/mL 以下					
大腸菌 ※定性	不検出	検出されないこと					
塩化物イオン （mg/L）	12	200 mg/L 以下					
ジェオスミン （mg/L）	0.000001 未満	0.00001 mg/L 以下					
2－メチルイソボルネオール （mg/L）	0.000001 未満	0.00001 mg/L 以下					
有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） （mg/L）	0.4	3 mg/L 以下					
ｐＨ値	7.6	5.8以上 8.6以下	7.5程度				
味	異常なし	異常でないこと					
臭気	異常なし	異常でないこと					
色度 （度）	1 未満	5 度 以下					
濁度 （度）	0.1 未満	2 度 以下	1 度 以下				

備　考	
判　定	上記の基準項目について水質基準に　適　合
検査方法	「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」（平成15年7月22日 厚生労働省告示 第261号）による
検査年月日	2026年10月13日　～　2026年10月14日　　検査機関　水戸市上下水道局
検査責任者	赤上陽一

＊ ジェオスミンの正式名：(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール
＊ 2－メチルイソボルネオールの正式名：1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール
＊ PFOSの正式名：ペルフルオロオクタンスルホン酸、PFOAの正式名：ペルフルオロオクタン酸

版数：第3版

制定日：平成22年6月25日　　改訂日：平成26年4月4日

JWWA-GLP072
水道GLP認定

水質検査結果書

結果書番号　80

2026 年 10月22日

採水年月日	2026 年 10 月 13 日 （火曜日）	天候	（前日） 曇後晴　　（当日） 晴
採水者	小澤和幸　綿引遼介	（所属）	水戸市上下水道局水道部
採水時刻	9:05	気温	22.0 (℃)
採水場所	下江戸宅地	水温	21.0 (℃)
試料名	芳野配水場系	残留塩素	0.3 (mg/L)

検査項目	検査結果	水質基準値	水質管理目標値	検査項目	検査結果	水質基準値	水質管理目標値
一般細菌 (個/mL)	0	100 個/mL 以下					
大腸菌 ※定性	不検出	検出されないこと					
塩化物イオン (mg/L)	12	200 mg/L 以下					
ジェオスミン (mg/L)	0.000001 未満	0.00001 mg/L 以下					
2－メチルイソボルネオール (mg/L)	0.000001 未満	0.00001 mg/L 以下					
有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） (mg/L)	0.4	3 mg/L 以下					
ｐＨ値	8.1	5.8以上 8.6以下	7.5程度				
味	異常なし	異常でないこと					
臭気	異常なし	異常でないこと					
色度 (度)	1 未満	5 度 以下					
濁度 (度)	0.1 未満	2 度 以下	1 度 以下				

備考	
判定	上記の基準項目について水質基準に　適合
検査方法	「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」（平成15年7月22日 厚生労働省告示 第261号）による
検査年月日	2026年10月13日 ～ 2026年10月14日　　検査機関　水戸市上下水道局
検査責任者	赤上陽一

＊ ジェオスミンの正式名：(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール
＊ 2－メチルイソボルネオールの正式名：1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オール
＊ PFOSの正式名：ペルフルオロオクタンスルホン酸、PFOAの正式名：ペルフルオロオクタン酸
版数：第3版